



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ КОРОЛЁВ
М.О. , г. Королёв, ул. Калининградская, д. 29, т. 8(495)511-94-28, e- mail: ogpncorolev@mail.ru

Предписание № 214/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
городского округа Королёв Московской области «Детский сад
комбинированного вида № 37 «Лукоморье»

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору Плишкина В. Ю. № 214 от «25» октября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с «07» ноября 2018г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором по пожарному надзору капитаном внутренней службы Бердниковым Д.Ю., по адресу фактического осуществления деятельности: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения городского округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида № 37 «Лукоморье»: Московская область, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Горького, д.18.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

Московская область, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Горького, д.18

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защита не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как допускаются нарушения Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №123-ФЗ) и нормативных документов по пожарной безопасности, при отсутствии значений расчёта пожарного риска (ст.1, ст.4, ч.1-2, ч.4 ст.5, ч.1, ч.3 ст.6 Федерального закона №123-ФЗ):

1.	<p>- Здание не в полном объеме оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. При срабатывании системы оповещения не оповещаются работники учреждения, находящиеся в групповых ячейках и зальных помещениях. Оповещатели в указанных помещениях отсутствуют.</p>	<p><u>таблица 1, п. 1 таблицы 2</u> <u>Свода правил 3.13130.2009</u></p>	08.04.2019	
2.	<p>- Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек, актового и спортивного залов не соответствует требованиям – составляет в различных случаях от 0,78м до 1,20м (в каждом случае менее 1,20м). Помещения №№ 35, 39 на плане второго этажа по техническому паспорту БТИ; помещения №№ 13, 34, 38, 41 на плане третьего этажа по техническому паспорту БТИ</p>	<p><u>п.5.2.13, п.5.2.14 СП 1.13130:</u> 5.2.13 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов. 5.2.14 Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.</p>	08.04.2019	
3.	<p>- Ширина выходов из этажей здания в лестничные клетки не соответствует требованиям – составляет менее 1,20м (помещение № 78; помещения №№ 36, 49 на плане второго этажа; помещения №№ 1, 37 на плане третьего этажа по техническому паспорту БТИ)</p>	<p><u>п.5.2.14 СП 1.13130.2009:</u> Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел</p>	08.04.2019	

4.	- Ширина маршей лестниц не соответствует требованиям – с учетом установленных перил составляет в свету 1,20м при требуемой ширине 1,35м	<p><u>п.5.2.5 СП 1.13130.2009:</u></p> <p>Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 м.</p> <p>Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее 1 м.</p> <p>Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша.</p>	08.04.2019	
5.	- Ширина площадок между маршами лестниц не соответствует требованиям – составляет в различных случаях 1,05м-1,20м (в каждом случае менее ширины марша лестницы)	<p><u>п.5.2.5 СП 1.13130.2009:</u></p> <p>Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 м.</p> <p>Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее 1 м.</p> <p>Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша.</p>	08.04.2019	
6.	- Ширина выходов из здания наружу не соответствует требуемой – составляет 1,08-1,18м в помещениях №№ 1, 2, 52, 54, 87, 88 на плане первого этажа по техническому паспорту БТИ при требуемой ширине 1,20м и 1,35м для выходов из лестничных клеток	<p><u>п. 5.1.1, п.5.2.14, п.4.2.5 СП 1.13130.2009:</u></p> <p>5.1.1 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел.</p> <p>5.2.14 Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел</p> <p>4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.</p> <p>Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша</p>	08.04.2019	

		лестницы, за исключением специально оговоренных случаев. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.		
7.	- Не обеспечено проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования	п. 59 ППР РФ: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования.	08.04.2019	
8.	- Помещения насосной станции не обеспечены схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов	п. 58 ППР РФ: Руководитель организации обеспечивает помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.	08.04.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Королёва по пожарному надзору
инспектор отделения НД по объектам
особой важности ОНД по г.о. Королёв
капитан внутренней службы



Д.Ю. Бердников

« 08 » ноября 2018 г.

Предписание для исполнения получил

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 09 » ноября 2018 г.